



Bericht für den Gast



Hotel Restaurant Oedhof

Hotel Restaurant Oedhof

Anschrift

Alpenstraße 24
83395 Freilassing

Kontaktdaten

Tel.: 08654 / 60380
E-Mail: info@oedhof.com
Web: www.oedhof.com



Prüfergebnis

Das **Hotel Restaurant Oedhof** wurde am 27.10.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2017 bis Januar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Menschen mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 340 cm x 500 cm
Rezeption (inkl. Eingang zur Rezeption) Eingang Gästehaus (über Treppe) Nebeneingang Gästehaus (über Rampe)	✓ - ✓	- - -	✓ - -	✓ - -	Treppe mit vier Stufen u.a. Breite des Weges/Rampe: 110 cm; Türschwelle 2,5 cm
Zimmer Nr. 13 (Einzelzimmer)	-	-	-	-	Badtür: 69 cm breit
Zimmer Nr. 14 (Doppelzimmer)	✓	-	-	-	u.a. Badtür: 70 cm; Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
Zimmer Nr. 15 (Doppelzimmer) Frühstücksraum (inkl. Eingang)	- ✓	- -	- -	- -	Badtür: 69 cm breit Türschwelle 2,5 cm
Restaurant (inkl. Eingang)	✓	✓	-	-	Türschwellen von 2,5 und 3 cm
Öffentliches WC	-	-	-	-	Türbreiten unter 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 340 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Gebäude und allen erhobenen und für den Gast nutzbaren Räumen ist stufenlos bzw. über eine Rampe möglich. Es sind jedoch Türschwellen von 2,5 cm und 3 cm vorhanden.
- Der Nebeneingang zum Gästehaus ist über eine Rampe zugänglich (Längsneigung: 10 %, Breite des Weges 110 cm). Am Haupteingang zum Gästehaus ist eine Treppe vorhanden.
- WC- und Badtüren sind mindestens 69 cm breit, sonstige Türen und Durchgänge mindestens 80 cm breit (Eingänge, Zimmer u.a.).
- Der Rezeptionstresen ist 111 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Frühstücksraum und Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes, öffentliches WC im Restaurantbereich vorhanden (u.a. Breite der WC-Türen unter 70 cm).

Zimmer Nr. 13 (Einzelzimmer) sowie Zimmer Nr. 14 und 15 (beide Doppelzimmer)

- Es gibt keine Pflegebetten.
- Es sind keine Haltegriffe im Bad (WC, Dusche) vorhanden.



- Die Waschbecken sind jeweils teilweise unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Duschen sind nicht stufenlos zugänglich. Es gibt jeweils einen Duschstuhl.
- Zimmer Nr. 13 (Einzelzimmer)
 - Die Bewegungsfläche neben dem Bett ist rechts 180 cm x 173 cm groß, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden. Die Bewegungsfläche vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 98 cm x 184 cm.
 - Die Badtür ist 69 cm breit.
 - Die Bewegungsflächen vor dem WC ist 136 cm x 84 cm groß, vor dem Waschbecken 141 cm x 73 cm.
 - Die Bewegungsfläche neben dem WC beträgt links 73 cm x 55 cm, rechts 28 cm x 55 cm.
 - Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 16 cm. Die Dusche ist 84 cm x 84 cm groß.
- Zimmer Nr. 14 (Doppelzimmer)
 - Die Bewegungsfläche links neben dem Bett beträgt 55 cm x 170 cm, rechts 51 cm x 170 cm.
 - Die Bewegungsfläche vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
 - Die Badtür ist 70 cm breit.
 - Die Bewegungsflächen vor dem WC ist 98 cm x 150 cm groß, vor dem Waschbecken 150 cm x 118 cm.
 - Die Bewegungsflächen neben dem WC beträgt links 39 cm x 55 cm, rechts 30 cm x 55 cm.
 - Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 10 cm. Die Dusche ist 85 cm x 85 cm groß.
- Zimmer Nr. 15 (Doppelzimmer)
 - Die Bewegungsfläche links neben dem Bett ist 49 cm x 172 cm, rechts 52 cm x 172 cm.
 - Die Bewegungsfläche vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 150 cm x 150 cm.
 - Die Badtür ist 69 cm breit.
 - Die Bewegungsflächen vor dem WC ist 99 cm x 150 cm groß, vor dem Waschbecken 150 cm x 111 cm.



- Die Bewegungsflächen neben dem WC beträgt links 32 cm x 55 cm, rechts 31 cm x 55 cm.
- Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 10 cm. Die Dusche ist 85 cm x 85 cm groß.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gib es kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In den Zimmern ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein optisches Signal angezeigt.
- Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Restaurant / Frühstücksraum

- Im Frühstücksraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, im Restaurant nicht.
- Im Restaurant und Frühstücksraum sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt im Restaurant und Frühstücksraum Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist vorhanden, aber abschaltbar/regelbar.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- In den Aufzügen wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Ein Notruf wird akustisch bestätigt.
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Die Rezeption ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es gibt kein farbles oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.